

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ97.В.00185
(номер сертификата соответствия)

ТР 1389883
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ").** ОГРН 1026303207226, 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрядный, Промышленная зона, дом 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17.
E-mail: tarkettzao@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ").** ОГРН 1026303207226, 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрядный, Промышленная зона, дом 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17.
E-mail: tarkettzao@tarkett.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России,** Адрес: 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, Телефон: +7 (495) 617-29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru, ОГРН 1027739451684

Аттестат аккредитации № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное – гомогенный ПВХ линолеум тип HORIZON (ГОРИЗОНТ), тип PRIMO PLUS (ПРИМО ПЛЮС), тип MONOLIT (МОНОЛИТ), тип MELODIA (МЕЛОДИЯ), тип ARIA (АРИЯ).**
Серийный выпуск. ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм. 1-5.

код ОК 005 (ОКП)
57 7111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение ТР 0516829).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2477/ТР - 2015 от 21.10.2015 г.** (ОС Академия ГПС МЧС России). Протоколы испытаний № С-7/11-2015, № С-8/11-2015, № С-9/11-2015, № С-10/11-2015, № С-11/11-2015 от 30.11.2015г. (Испытательный центр ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации (Федеральная служба по аккредитации) № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015г., 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2). Схема сертификации 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ **Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 № СН13/0222, ISO 14001:2004 № СН13/0223, OHSAS 18001:2007 № СН13/0224 с 14.02.2014г. по 13.02.2017г. Техническая документация Изготовителя. ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм. 1-5.**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2015 по 01.12.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ97.В.00185 (обязательная сертификация)

ТР **0516829**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости (В2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени (РП1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения (Т2)

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012 № 117-ФЗ. Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Серков
Б.Б. Серков

Ермакова
А.Г. Ермакова